



Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-210
Telefax (0209) 9242-212
E-Mail a.koch@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: C-157644-07-Ko/st
Ansprechpartner: Herr Dr. Koch

Gelsenkirchen, 30.11.2007

PRÜFZEUGNIS
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 347
"Hygienische Anforderungen an zement-
gebundene Werkstoffe im Trinkwasserbereich"

Prüfzeugnis-Verlängerung
(Zeichen: C-103052-03-Sf vom 23.01.2003)

Antragsteller: Bostik GmbH
An der Bundesstraße Nr. 16
33829 Borgholzhausen

Erzeugnis: Ardaflex Top

Prüfergebnis:

Prüfprismen, hergestellt aus **Ardaflex Top** erfüllen gemäß Prüfbericht-Nr.: C-103052-03-Sf vom 23.01.2003 die Anforderungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 347 für folgende(n) Anwendungsbereich(e):

| Anwendungsbereiche | Werkstoffe und Bauteile | Prüfergebnis |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I | Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre | --- |
| II | Betonrohre, Betonbehälter, Zementmörtel für Behälterauskleidungen | --- |
| III | Fliesenkleber, Fugenmörtel, Zementmörtelauskleidungen für Formstücke (z.B. für Schweißnähte) | erfüllt |
| IV | Betonbauteile in Trinkwasserschutzonen | erfüllt |

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet bei unveränderten Voraussetzungen am 23.01.2013.

Dieses Prüfzeugnis ist nur in Verbindung mit einer bestandenen Prüfung gem. DVGW-Arbeitsblatt 270 gültig.

Der Direktor des Instituts
i.A.

(Dr. rer. nat. A. Koch)



Die Ergebnisse und Bewertungen beziehen sich auf die untersuchten Prüfgegenstände und die geltenden gesetzlichen Regelungen.
Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Veränderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs oder an den Verarbeitungsbedingungen.
Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Genehmigung nur vollständig und unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

