



Ramsauer Dichtstoffe
Sarstein 17
4823 STEEG am Hallstätter See
ÖSTERREICH

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-135369-06-SI
Ansprechpartner: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 11.01.2006

PRÜFZEUGNIS

„Baudicht 320, weiß“ für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von „Baudicht 320, weiß“ für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht vom 11.01.2006, W-135369-06-SI bestätigt.

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von „Baudicht 320, weiß“ abgeschlossen ist
- dass „Baudicht 320, weiß“ nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass „Baudicht 320, weiß“ gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass „Baudicht 320, weiß“ bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt „Baudicht 320, weiß“ für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 11.01.2006

Der Direktor des Instituts
i. A.

Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki
(Leiter der Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)